

MINVU – DITEC  
LISTADO OFICIAL DE COMPORTAMIENTO AL FUEGO  
DE ELEMENTOS Y COMPONENTES DE LA CONSTRUCCIÓN

ED 17 – 2025  
ENERO 2025

**A.2.2.240. Paramentos de ladrillos F -240**

**A.2.2.240.04 Ladrillo Cerámico hecho a máquina SANTIAGO 11 (ED16-2024)**

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN					
Albañilería (2.4 m alto x 2.2 m de largo x 140 mm de espesor total, masa total + 500 kg) Unidad de albañilería construido con ladrillos cerámicos hechos a máquina industrializados de nombre comercial SANTIAGO 11, de dimensiones nominales 290 x 140 x 113 mm. Mortero con proporción volumétrica de cemento y arena de 1:3, respectivamente, considerando espesor promedio de la cantería de 15 + - 5 mm, reforzado con escalerillas de acero instaladas de manera horizontal cada tres hiladas de ladrillos.					
INSTITUCIÓN	Informe de Ensayo N°	Laboratorio	Fecha de Ensayo	Resistencia	Vigencia de la Inscripción
CERAMICA SANTIAGO S.A.	1.964.248	IDIEM	15-04-2024	F-240	5 años a contar de la fecha de la Res Ex N°786 del 2024